





Habbellis ^{AL}

Groupe ActionLogement

SYNTHÈSE DES PRESTATIONS

ROBINETTERIE

YONNE



DATE DE PRISE D'EFFET
01/01/2023

DATE DE FIN
31/12/2025



N° dédiés : 01 77 06 71 18 (heures ouvrées)
06 33 33 18 36 (astreinte)

LA CENTRALE DES
Eaux

DÉPANNAGE

L'entreprise titulaire du contrat s'engage à intervenir :

- **96 heures maximum** à compter de la demande pour les interventions non urgentes,
- **2 heures maximum** sur simple appel pour : absence d'eau potable, impossibilité de fermer l'arrivée générale d'eau froide ou ECS, risque de dégât des eaux.

OBLIGATIONS

L'ensemble des installations comprises entre les robinets d'arrêt d'eau froide et d'ECS situés en amont des compteurs d'EF jusqu'aux systèmes de vidage et d'évacuation des appareils ainsi que les robinetteries et équipements des parties communes d'eau froide font partie du contrat.

Le titulaire devra être présent pour procéder à tout dépannage et mettre, si nécessaire, l'installation en sécurité.

NATURE DES PRESTATIONS

Dans le cadre du contrat, l'entreprise intervient pour les prestations suivantes (en fonction de l'urgence) :

- Absence d'eau potable,
- Impossibilité de fermer l'arrivée générale d'eau froide ou ECS,
- Risque de dégât des eaux,
- Fuite goutte à goutte,
- Mauvais fonctionnement de l'équipement.



ÉQUIPEMENTS CONCERNÉS

Une visite annuelle d'entretien préventif est obligatoire pour chaque logement concerné. Lors de la visite, le titulaire doit apposer une étiquette sur la porte intérieure du meuble de l'évier.



SOUS CONTRAT

Mécanisme WC 3/6L
 Robinet arrêt WC 12/17
 Joint cuvette/ réservoir
 Joint PIPE WC
 Cône WC
 Mitigeur
 DAAF
 Robinet évier, robinet lavabo, robinet baignoire,
 robinet bidet, robinet douche
 Flexible douche, douchette, support douchette
 Siphons et joints
 Système vidage/ bondes
 Bouchon/ Chaînette
 Joint silicone appareil
 Robinet arrêt E.F et E.C.S
 Robinet local vide ordure
 Robinet machine à laver
 Robinet de puisage
 Fixation appareil sanitaire
 Fixation canalisation
 Joint sur canalisation
 Remplacement des mousseurs ECO
 Vérification robinet PC GAZ
 Vérification tuyau gaz
 Remplacement groupe de sécurité cumul
 Vérification thermostat cumul
 Mesure et réglage température cumul
 Contrôle aération logement



HORS CONTRAT

Réservoir WC complet
 Pipe WC
 Tube descente chasse
 Abattant
 Colonnnette
 Raccord robinetterie
 Robinet pivot
 Canalisation EF + EC
 Canalisation vidange
 Vanne pied de colonne
 Détendeur pression
 Anti béliér
 Débouchage évacuation
 Relevé de compteur
 Robinetterie chauffe/ bain

